



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
г. Чита  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13  
(с этнокультурным компонентом)»  
672040, г. Чита, ул. Лаза, 81  
тел. 32-72-78  
№ 961  
« 11 » мая 2016 г.

Управление  
Роспотребнадзора  
по Забайкальскому краю

Отчёт  
об устранении выявленных нарушений  
санитарных правил по результатам проверки от 01.04.2016 г.  
(предписание №67).

В целях устранения нарушений сделано следующее.

1. Приобретён прибор для измерения температуры воздуха в складе для хранения овощей.
2. Индивидуальным предпринимателем Побойко Е.А. сдано на утверждение 10-дневное меню в «Центр гигиены и эпидемиологии».
3. Калорийность рациона приведена в соответствие, контроль за калорийностью осуществляется ежедневно ответственным за организацию питания.
4. Расписание уроков и звонков приведено в соответствие с нормами СанПиНа.
5. Для улучшения аэронного состава воздуха на рабочих местах №1, 2, 3 в кабинете информатики приобретён ионизатор воздуха Maxion DL-130.
6. Освещённость в кабинетах №9, 15 приведена в соответствие, увеличена мощность ламп накаливания до 150 Ватт. В кабинетах №1, 6, 7, 10 в летнее время при наличии финансирования будет установлено дополнительное освещение.
7. Для улучшения качества воды по мутности требуется замена труб от теплового узла до столовой, l=37 м. Либо будут установлены фильтры. По данному вопросу проводим консультации с нужными специалистами.

/Директор МБОУ СОШ №13/



/Т.Г. Кузнецова/